



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE - SAAEP -
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP**

ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL 005/2018

Tem a presente ERRATA a finalidade de corrigir os termos do item 4 e 8 do Anexo III – Proposta de preços e item 4 do Anexo II - Termo de Referência da Ratificação do Pregão Presencial nº 005/2018 – Processo nº 483/2018 – **ONDE SE - LÊ:** Sulfato de Alumínio isento de ferro líquido, acidez livre com H₂SO₄ = traços, insolúveis em Água ≥ a 1%, PH da solução a 10% igual a 1,9 a 2,1, Al₂O₃ = 16 a 17%, Fe₂O₃ ≥ 0,08%, **LEIA – SE:** Sulfato de Alumínio isento de ferro – líquido, *Densidade à 20°C (g/cm³.): Mín. 1,310, Acidez Livre (% em massa como H₂SO₄) Máx. 0,50, Basicidade Livre (% em massa como Al₂O₃) Máx. 0,50, insolúvel em água (% em massa) Máx. 0,10, pH solução à 10% (m/v) Máx. 4,00, Óxido de Ferro (% em massa como Fe₂O₃) Máx. 0,08, Óxido de Alumínio (% em massa como AL₂O₃) Mín. 8,00.*

Santo Antônio, de Posse, 13 de abril de 2018.

**Antônio Carlos de Oliveira
Responsável Técnico Químico**



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE - SAAEP -
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP**