

RELAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - QUADRA COBERTA			
Nr	Qtde	Und	Descrição do material
1	4	m	cabo flex. 1.5mm² PT
2	4	m	cabo flex. 1.5mm² VM
3	4	m	cabo flex. 1.5mm² BC
4	12	m	cabo flex. 1.5mm² VD
5	720	m	cabo flex. 6mm² PT XLPE/EPR
6	360	m	cabo flex. 6mm² VD XLPE/EPR
7	92	pç	parafuso cabeça lenticla com fenda 1/4"x1/2" DP-612
8	368	pç	porca sextavada 1/4" DP-619
9	368	pç	arruela lisa 1/4" DP-619
10	23	pç	perfurado perfurado 38x38x6000mm DP-502
11	23	pç	emenda interna "I" DP-519
12	3	pç	emenda interna "T" DP-521
13	1	pç	emenda interna "L" DP-520
14	69	pç	gancho curto para perfilado DP-528
15	35	pç	vergalhão rosca total 1/4"x3m
16	69	pç	grampo "C" DP-538
17	69	pç	balancim para grampo "C" DP-540
18	1	pç	saída horizontal para eletroduto 1.1/4" DP-751-4
19	3	pç	eletroduto GF 1.1/4"
20	2	pç	arruela de acabamento 1.1/4"
21	2	pç	buchsa de acavamento 1.1/4"
22	9	pç	abraceadeira tipo "D" com cunha 1.1/4"
23	1	pç	unijet reto com janela 1.1/4"
24	3	pç	fitas isolante
25	2	pç	fitas de alta fusão
26	24	pç	refletor led 100w/220v (ver modelo)

Notas importantes:

- 1 - O dimensionamento de cabos, fios e disjuntores de proteção apresentado nesse processo, são os mínimos aceitáveis para o perfeito funcionamento do sistema elétrico projetado, portanto as mesmas não poderão sofrer alterações de subdimensionamento para bitolas ou correntes mencionadas tanto no projeto quanto nessa relação de materiais.
- 2 - Em virtude de caminhamentos de subidas, descidas ou diferentes percursos da tubulação e acondicionamento da fiação apresentada no projeto, as quantidades de cabos e fios apresentadas nessa relação de materiais, poderá sofrer alterações para uma quantidade maior ou menor que as mencionada.
- 4 - Com relação aos tipos/modelos de refletores, luminárias entre outros deverão ser adquiridos conforme adequação do proprietário.
- 5 - Linha de galvanizados e condutetes sem rosca
- 6- Cabo 1,5mm² para derivação da linha principal de 6mm²

ALVARO MILTON  
CAMPANA  
FILHO:13792076810  
Assinado de forma digital por  
ALVARO MILTON CAMPANA  
Data: 2021.03.12 09:05:01  
+03'00"

Alvaro Milton Campana Filho  
Responsável Técnico  
CFT/RNP: 13792076810